

**Rapporto di prova N. 3242 2016 del 02/09/2016**

Richiedente **TREISO**  
 12050 TREISO (CN)  
 Matrice ACQUE POTABILI  
 Riferimento 410 RETE -MUNICIPIO  
 Consegnato da NOSTRO PERSONALE  
 Modalità di prelievo Istantaneo  
 Data e ora inizio prelievo 23/08/2016 10:35

### Risultato delle Analisi

Campione n° 4764 / 3175

| Parametro         | Unità di misura  | Valore misurato | Valore di parametro |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>INDICATORI</b> |                  |                 |                     |
| Odore             | F diluizione     | 0               | 3                   |
| Colore            | mg/l Pt/Co       | 2,00            | 20                  |
| Sapore            | F diluizione     | 0               | 3                   |
| Torbidità         | NTU              | 0,37            | 4                   |
| pH                | pH               | 7,79            | 6,5 9,5             |
| Temperatura       | °C               | 23,0            | 25                  |
| Conducibilità     | µS cm-1          | 444             | 2500                |
| Ammoniaca         | mg/l NH4         | <0,05           | 0,5                 |
| UV-254 nm         | cm <sup>-1</sup> | 0,0160          |                     |
| Cloruri           | mg/l Cl          | 24,0            | 250                 |
| Solfati           | mg/l SO4         | 40,5            | 250                 |
| Alluminio totale  | µg/l Al          | 75              | 200                 |
| Cloro libero      | mg/l Cl2         | 0,02            |                     |
| Cloro totale      | mg/l Cl2         | 0,05            |                     |
| <b>Parametro</b>  |                  |                 |                     |
| <b>CHIMICI</b>    |                  |                 |                     |
| Clorito           | µg/l             | 50,0            | 700                 |
| Nitriti           | mg/l NO2         | <0,01           | 0,1                 |
| Fluoruri          | mg/l F           | 0,122           | 1,5                 |
| Bromati           | µg/l             | <2,500          | 10                  |
| Fosforo totale    | µg/l P2O5        | <500,00         | 5000                |
| Nitrati           | mg/l NO3         | 8,2             | 50                  |
| Clorati           | mg/l             | 0,365           |                     |

**Rapporto di prova N. 3242 2016 del 02/09/2016**

Richiedente **TREISO**  
12050 TREISO (CN)  
Matrice ACQUE POTABILI  
Riferimento 410 RETE -MUNICIPIO  
Consegnato da NOSTRO PERSONALE  
Modalità di prelievo Istantaneo  
Data e ora inizio prelievo 23/08/2016 10:35

**Risultato delle Analisi**

Campione n° 4765 / 3175

| Parametro                 | Unità di misura | Valore misurato | Valore di parametro |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>MICROBIOLOGICI</b>     |                 |                 |                     |
| Batteri coliformi a 37° C | n./ 100 ml      | 0               | 0                   |
| Escherichia coli          | n./ 100 ml      | 0               | 0                   |
| Enterococchi              | n./ 100 ml      | 0               | 0                   |

Data inizio analisi: 23/08/2016

Data fine analisi: 29/08/2016

Leggi di riferimento: D.LGS. 2 Febbraio 2001 n. 31

**Giudizio:** Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame rientra nei limiti di legge.

**Il Responsabile del Laboratorio**

Dott. ssa Elena Bertorello

